

PVT-warmtepomp: Het Onderhoudsbedrijf zal jaarlijks onderhoud uitvoeren aan de PVT-warmtepomp van de Klant aan de hand van onderstaande controlepunten;

- Controle bedrijfscondities
- Controle van de regeling
- Controleren voordruk expansievat
- Ontluchten/bijvullen van het systeem
- Controle en (indien nodig) bijvullen van het glycol systeem
- Controle leidingwerk en rubbers op defecten en lekkages
- Controle solar medium/hydraulisch systeem
- Het opnieuw in bedrijfstellen en proefdraaien van het systeem
- Checklist/rapportage van het onderhoud

Eventuele reparaties of vervangingen zullen worden uitgevoerd na overleg met de Klant over de kosten en de uit te voeren werkzaamheden.